

JIMBO 常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ

フィルター清掃お知らせ機能付・『強』『弱』スイッチ付

このたびはJIMBOのメンテナンススイッチをお買い上げいただきありがとうございます。
 ・メンテナンススイッチを正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
 お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

各部の名称・使用方法

**正面図
(扉部分拡大)**

24時間換気

メンテナンスのとき以外は停止させないでください。
 フィルター清掃の10日前に ● 運転表示が赤からオレンジになり、設定日に、赤点滅になります。清掃時は必ずスイッチをOFFにして換気扇を停止させてください。清掃後、運転中にリセットボタンを押します。運転表示がテスト動作しその後リセットされます。

運転表示

運転表示ランプ

運転表示ランプの状態と内容

ランプ状態	内容
赤点灯	換気扇運転中
オレンジ点灯	フィルター清掃時期10日前のお知らせ
赤点滅	フィルター清掃時期のお知らせ
消灯	換気扇停止

扉を開けた状態

扉
 下側の溝に指を掛け、開けてください。
 注意 必要以上に強く開けないでください。

リセットボタン
 ●タイマー作動がリセットされます。
 (タイマー作動)

ON/OFFスイッチ
 ●換気扇の運転開始、運転停止の時に操作します。

強/弱スイッチ
 ●換気扇の『強』『弱』の切り替えができます。
 強/弱スイッチがない場合もごさいます。

側面図

フィルター清掃お知らせ時期設定スイッチ

フィルター掃除お知らせ時期の設定をします。
 ●30日・60日・90日の設定ができます。
 (出荷時は、60日に設定)

注意
 ●ON/OFFスイッチをON状態で設定日を切り替えると、切り替えた設定日でリセットスタートします。
 ●経過日数は、ON/OFFスイッチを途中でOFFにしても保持されます。再度ONにすると継続積算されます。

使用上のご注意

- シンナー、アルカリ性洗剤、クレンザー、殺虫剤などは使用しないでください。故障や変形・変色の原因となります。
- 汚れた場合は、やわらかい乾いた布でふき取ってください。

定格・仕様

定格	1.5A-100V 50/60Hz
使用周囲温度	0℃～35℃
適合負荷	換気扇2W～150W

使用方法

- | | |
|----------------|--|
| ①フィルター清掃お知らせ設定 | ●工場出荷時は60日に設定されています。ご使用環境及びフィルターの汚れ具合によって設定日を変更してください。 |
| ②換気扇の運転開始 | ●ON/OFFスイッチをONにしてください。表示ランプが赤点灯して、換気扇の運転が開始されます。 |
| ③リセットボタン操作 | ●リセットボタンを押してください。押した直後から点滅のテスト動作が開始されます。
●点滅テスト動作順番 赤点灯→オレンジ点灯→赤点滅→赤点灯
●点滅テスト動作が完了すると、自動的に設定日までのタイマーが作動します。(赤点灯) |
| ④フィルター清掃のお知らせ | ●換気扇の積算運転時間が設定した日数を過ぎると、運転表示ランプが赤点滅します。 |
| ⑤フィルターの清掃 | ●ON/OFFスイッチをOFFにしてください。(表示ランプ消灯の確認をしてください)
プレーカーをOFFにして、換気扇の説明書にしたがいフィルターの清掃をしてください。
●清掃後プレーカーをONにしてください。 |
| ⑥換気扇の運転再開 | ●はじめの①からの手順にしたがって操作をしてください。 |